

mgr Witold Wójcik
tłumacz przysięgły języków
niemieckiego i niderlandzkiego
ul. Lwowska 2/29, 30-548 Kraków
E-mail: info@kancelariatlumacza.pl
tel./fax: +48 12-656 42 77
tel. +48 602-791 332

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

[Komentarze tłumacza zaznaczam kursywą – przyp. tłum.]

Buderus

SNR	6-720-844-375
Prod. Cat.	WB-C
Issued By	TT-WB/EAP4-We
Filename Annex4:	F10/F12/F13/F15

Deklaracja zgodności WE

Wyłącznie odpowiedzialność za wydanie niniejszej deklaracji zgodności ponosi
producent


Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstrasse 30-32, D-35576 Wetzlar

Pozycje ujęte w niniejszej deklaracji są zgodne z odpowiednimi, wymienionymi
poniżej przepisami harmonizacyjnymi oraz z wymogami określonymi w przepisach
ustawowych i wykonawczych wymienionych krajów

Kondensacyjny kocioł gazowy

Logamax Plus

GB192-15 i (V2)	GB192-25 i	GB192-30 iT 40S
GB192-15 iT 100S (V2)	GB192-25 iT 100S	GB192-35 i
GB192-15 iT 150S (V2)	GB192-25 iT 150S	GB192-45 i
GB192-15 iT 210S (V2)	GB192-25 iT 210S	GB192-50 i




GB192-15 iT 150 (V2)

GB192-25 iT 150

GAD 2009/142/EC (do 20.04.2018)	EN 15502-1:2012+A1:2015	CE-0085CQ0240
GAR EU 2016/426 (od 21.04.2018)	EN 15502-2-1:2012	DVGW-sygn.
BED 92/42/EEC	EN 13203-2:2015	17/086/3204/051
ErP 2009/125/EC+EU 813/2013		[DVGW – Niemiecki Związek Branży Gazowej i Wodnej]
LVD 2014/35/EU	EN 60335-2-102:2006+A1:2010 EN 60335-1:2012 EN 62233:2008	VDE nr aprobaty 40 043 633 40 043 606 [VDE – Niemieckie Stowarzyszenie Elektrotechników]
EMC 2014/30/EU	EN 55014-1:2006+A1:2009+ A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+ A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	VDE nr aprobaty 40 042 962
PED 97/23/EC	TÜV Süd – 0036 (kolektor słoneczny o pojemności 210 l)	Z-IS-DDK-MUC-12-07- 236729-002 N2
1. BImSchV [pierwsze rozporządzenie do federalnej ustawy o kontroli emisji zanieczyszczeń]	NOx ≤ 60 mg/kWh	DVGW-sygn. 17/086/3204/051
Szwajcarskie LRV [Rozporządzenie o ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza], załącznik 4	Nox-klasa 5 (≤ 70 mg/kWh) CO-wartość graniczna ≤ 100 mg/kWh Strata wylotowa spalin ≤ 7%	SVGW 15-037-4 (/1/2) [SVGW – Szwajcarskie Zrzeszenie Branży Wodnej i Gazowej]
Szwajcaria PrSG/PrSV [PrSG – ustawa o bezpieczeństwie produktów; PrSV - rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów]	Przestrzegane są podstawowe wymogi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą federalną i rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa instalacji i sprzętu technicznego.	

Kontrola produkcji przeprowadzona przez jednostkę notyfikowaną



GAD: DVGW		SE-0085AO7002
BED: DVGW		SW-0085AO7002
PED: TUV Süd		

Wetzlar, 23.06.2017 r.

Bosch Thermotechnik GmbH

TT/ES

TT/EE

[nieczytelny podpis] [nieczytelny podpis]

Bauer

Dr. Siegle

6720844375_Buderus GB192 i xls

(koniec dokumentu/koniec tłumaczenia)

Nr-Rep.: 147-27 /2020 D-PL

Ja, Witold Wójcik tłumacz języka niemieckiego i niderlandzkiego poświadczam zgodność niniejszego przekładu z przedłożonym mi dokumentem źródłowym sporządzonym w języku niemieckim.

Kraków, 31 marca 2020

17/27/203
TT/ES
TT/EE
